



Odpowiedź do zapytania ofertowego

W dniu 15.05.2025r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy wpłynęło zapytanie w związku z ogłoszonym w dniu 09.05.2025r. zapytaniem ofertowy nr DO-2011-11/JJ/25 na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego”. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza poniżej.

Pytanie:

Dotyczy zasilacza awaryjnego UPS. Urządzenie spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego zostało wycofane ze sprzedaży. Jego następca ma inny czas podtrzymania. Czy Zamawiający dopuści UPS z czasem podtrzymania min. 8 minut przy 50% obciążenia i min. 4 minuty przy 70% obciążenia, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące urządzeń podane w opisie przedmiotu zamówienia pkt.II.1. są wymaganiami minimalnymi. Zaproponowanie urządzeń o niższych parametrach spowoduje odrzucenie oferty.